

שנה	חודש	תאריך ביצוע הבדיקה	שם מבצע הבדיקה	האם בוצע?
2020	ינואר	15/01/20	שלומי מוקאזדה	ן
	פברואר	16/02/20	שלומי מוקאזדה	ן
	מרץ	15/03/20	שלומי מוקאזדה	ן
	אפריל	16/04/20	שלומי מוקאזדה	ן
	מאי	17/05/20	שלומי מוקאזדה	ן
	יוני	15/06/20	שלומי מוקאזדה	ן
	יולי	15/07/20	שלומי מוקאזדה	ן
	אוגוסט	16/08/20	שלומי מוקאזדה	ן
	ספטמבר	15/09/20	שלומי מוקאזדה	ן
	אוקטובר	15/10/20	שלומי מוקאזדה	ן
	נובמבר	15/11/20	שלומי מוקאזדה	ן
	דצמבר	15/12/20	שלומי מוקאזדה	ן
2021	ינואר	17/01/21	שלומי מוקאזדה	ן
	פברואר	15/02/21	שלומי מוקאזדה	ן
	מרץ	15/03/21	שלומי מוקאזדה	ן
	אפריל	18/04/21	שלומי מוקאזדה	ן
	מאי	18/05/21	שלומי מוקאזדה	ן
	יוני	15/06/21	שלומי מוקאזדה	ן
	יולי	15/07/21	שלומי מוקאזדה	ן
	אוגוסט	15/08/21	שלומי מוקאזדה	ן
	ספטמבר	14/09/21	שלומי מוקאזדה	ן
	אוקטובר	17/10/21	שלומי מוקאזדה	ן
	נובמבר	15/11/21	שלומי מוקאזדה	ן
	דצמבר	15/12/21	שלומי מוקאזדה	ן
2022	ינואר	16/01/22	שלומי מוקאזדה	ן
	פברואר	14/02/22	שלומי מוקאזדה	ן
	מרץ	15/03/22	שלומי מוקאזדה	ן
	אפריל	14/04/22	שלומי מוקאזדה	ן
	מאי	15/05/22	שלומי מוקאזדה	ן
	יוני	15/06/22	שלומי מוקאזדה	ן
	יולי	18/07/22	שלומי מוקאזדה	ן
	אוגוסט	15/08/22	שלומי מוקאזדה	ן
	ספטמבר	15/09/22	שלומי מוקאזדה	ן
	אוקטובר	19/10/22	שלומי מוקאזדה	ן
	נובמבר	15/11/22	שלומי מוקאזדה	ן
	דצמבר	15/12/22	שלומי מוקאזדה	ן

1. בצע סקר ויזואלי לשלמות חלקי התחנה מערכת החשמל והצנרת הגלויה.
2. פתח פתח תא נוזלים לשאיבה, ודא אי הצטברות מוצקים על גבי המצופים, שלמות ותקינות דל מערכת הובלת המשאבות.
3. בצע הפעלה יזומה של כל אחת מהמשאבות, ע"י פקודה ידנית מלוח הבקר.
4. עדכן במייל/הודעה + תמונות לכל תקלה / בעיה / כל דבר אחר המצריך דיווח.

ליצירת קשר:

שלומי: [shlomi@Yearim.co.il](mailto:shlomi@Yearim.co.il) נייד: 0523866997

רחלי: [Rachelim@Yearim.co.il](mailto:Rachelim@Yearim.co.il) טל: 02-5410051

# נוהל ביצוע ביקור בתחנת הסניקה וקו

## ראשי.