



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

בס"ד

כב' טבת תש"פ

19.1.2020

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 19.1.2020

מכרז 2/2020 לאספקת גופי תאורה (LED) התקנה והחלפה בקריית יערים -**תאורת רחוב****נוכחים מטעם המועצה**

צור נעמן - יועץ החשמל

שלומי מוקאזדה - מנהל מחלקת שפי"ע

שרי פלג - מזכירת מזכיר המועצה

רשימת משתתפי סיור קבלנים

חברה	איש קשר	טלפון	דוא"ל
ניסקו חשמל ואלקטרוניקה	שני חיים	0525259251	Shani.Haim@niskelec.com
SLI מקבוצת ר.ג.א	ארם לביא	0544674269	aram@sli.co.il
אולימפיה	רוי שלוי	0545833027	roy@olympialighting.com
מגדל אור תאורה	דודי	0502244745	bendavid@migdal-or.org
אלקה חשמל	לביא	0522412327	elkald@walla.com
כהן את בן דוד	יובל	0504494497	eyalb@cbd-ltd.com
בן חור מפעלי תאורה	שרון	0506542881	sharon@benhurl.com yossi@benhurl.com
א.א.כ.י	חוב בן נחום	0537704655	aaci@aaci.co.il
איכטר אלקטרין - שטייניץ	מוטי	0507677736	Moti/hammer57@gmail.com
אלתם - עין השועט	אוריאן	0507576796	orianshaf@eltam-eh.com
ח.י פתרונות חכמים	איציק	0525571111	shaie@hye.co.il Itsikf@hye.co.il
געש תאורה	שי ברך	0522465655	shai@gaash.com
זיק ברק - די לייט	דוד עמית	0584449292	david@d-light.co.il
בנימין כהן	בני כהן	0505239071	benyamin@cohenb.co.il
עמי את יגאל / לוקס גוד	עמיר לוזון	0524398883	info@ami-igal.co.il
אלמור חשמל	אסף	0522837236	Asaf@leditech.co.il
דרך חדשה בתנועה	אהרון כהן	0543106615	aharon@neway1.com
מנוליד חירות מערכות	שירן עשור	039537134	sales@menolead.co.il

1. הצגת הפרויקט

מכרז זה הינו מכרז כללי לקבלת הצעות לאחד או יותר מהשירותים הבאים:



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

- א. אספקת אביזרי תאורה חדשים.
 - ב. החלפת פנסים על עמודי חברת חשמל תוך הארכת זרועות קיימות.
 - ג. מעמודי תאורה פרטיים קיימים בגובה 3-7 מטר.
- ביחס לכלל השירותים הנדרשים, תכלול ההצעה גם מתן אחריות. חשוב לציין כי לפי בקשת ראש המועצה הגוון צריך להיות 4000 על מנת לשמור על אחידות הגוון בכל חלקי היישוב.
- מדובר בעקומות אור שונות, במיקומים שונים. כל גוף תאורה יבדק לפי הדרישות והתנאים הנוספים המצויינים במפרט.
- נדרש להתלבש על הזרוע הקיימת ולא להחליף אותה.

2. שאלות והבהרות שנשאלו במהלך הסיור

- א. בנספח ו' במפרט הטכני לא מצויינים התקנים.

תשובה: הנדרש לעמוד במפרט 08 המעודכן.
- ב. בכתב הכמויות אין התייחסות להחלפת הקופסא.

תשובה: אין החלפה, והדרישה לא במסגרת המכרז.
- ג. האם חברת החשמל מתקינה את הפנסים?

תשובה: התשלום לחברת החשמל הוא לא על חשבון הקבלנים.
- ד. האם הבידוד חייב להיות כפול?

תשובה: הדרישה של חברת חשמל היא לעשות בידוד כפול, לפי הדרישות המפורטות בחוברת המכרז.
- ה. הבהרות לגבי תשלום המועצה.

תשובה: המציעים הופנו לכלל הוראות המכרז והסכם ההתקשרות (בפרט סעיף 24 להסכם).
- ו. מהו זמן הביצוע כולל הספקה?

תשובה: המציעים הופנו לכלל הוראות המכרז והסכם ההתקשרות (ובפרט סעיף 5(י) להסכם).
- ז. הבהרה: לא נדרשת תקשורת ראשית וכן לא נדרשת תקשורת אלחוטית.
- ט. הוגשה בקשה מכמה קבלנים לדחיית מועדים.

מודגש כי, כל האמור בפרוטוקול זה אינו גובר על הוראות המכרז - והמציעים מופנים לאפשרות לפנות בשאלות הבהרה (לפי הוראת סעיף 10 למכרז).